

1	2	3	4	5
1.	Определить категория взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые надлежит обозначить на дверях помещений.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; Правила противопожарного режима в РФ п. 20;	12.12.2012	
2.	Выполнить заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электропитательной от общего коридора расположенное в подвале не имеет требуемого предела огнестойкости.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст.151 ч.1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст.2; ст.52, ст. 88, ФЗ №123, п.7.4, п. 5.14, СНиП 21-01-97;	12.12.2012	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
  - руководители федеральных органов исполнительной власти;
  - руководители органов местного самоуправления;
  - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
  - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
  - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по г. Невинномысску  
 (должность, Ф.И.О. гос.инспектора)  
Сыромятников И.В.  
 по пожарному надзору)

(подпись)  
М.Л.П.

« 08 » 08 2012 г.

Предписание для исполнения получил:

✓  
 (подпись)

заведующая МБДОУ «Детский сад № 18 «Красная шапочка»  
 (должность, Ф.И.О.)  
Левченко С.Н.

« 08 » 08 2012 г.